

ПРОТОКОЛ № 2

В изпълнение на заповед № РД-13-34 от 30.11.2018 г. на изпълнителния директор на „СБАЛАГ- Майчин дом“ ЕАД комисия в състав:

Председател: инж. Радостина Нешева – външен консултант

Членове:

1. Александър Николов – отговорник поддръжка сгради

2. Стефка Драгомирова – правоспособен юрист

в закрито заседание на 10.12.2018 г. от 11:00 ч., на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП, продължи работата си по допускане до участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на болнична регистратура във фойе и прилежащите коридори на партерен етаж в сградата на болницата“, открито с Решение № РД-10-46 от 02.11.2018 г.

В протокол № 1 от 30.11.2018 г. комисията се е произнесла по редовността на представените от участниците документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП. С оглед констатираните нередовности по представения електронен ЕЕДОП, на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП протоколът е изпратен до всички участници в процедурата, в деня на публикуването му на профила на купувача на 03.12.2018 г. В съответствие с решенията на комисията на участника „НСК- София“ ЕООД на 03.12.2018 г. е изпратено писмо, с потвърждение за получаването му за констатираните нередовности по представения еЕЕДОП с указания да представят еЕЕДОП, подписан с електронен подпис на управителя Светлин Василев Владимиров.

В указания срок с писмо **вх.№ 22-00-500#1/07.12.2018 г.** участникът „НСК- София “ ЕООД е представил нов електронен ЕЕДОП на оптичен носител, подписан с валиден електронен подпис на управителя Светлин Василев Владимиров. Участникът е декларирал липсата на всички основания за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, на специфичните национални основания за отстраняване, както и информацията относно годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, изисквания за икономическо и финансово състояние и за техническите и професионалните способности, поставени от възложителя. От представения еЕЕДОП не се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Участникът „НСК- София“ ЕООД отговаря на изискванията на възложителя и се допуска до участие в процедурата.

Комисията разгледа представените от участниците технически предложения и се произнесе по допускането им до участие за разглеждане и оценяване с оглед изискванията на Възложителя, отразени в документацията за участие в процедурата.

Участникът „Калекса“ ООД е представил предложение за изпълнение на поръчката по образец с оферирани срок за изпълнение на СМР **81 (осемдесет и един) календарни дни** и гаранционни срокове за изпълнените СМР – 60 месеца. Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съответства на оферирания срок за изпълнение на СМР.

Участникът „Хидрострой-БГ 63“ ЕООД е представил предложение за изпълнение на поръчката по образец с оферирани срок за изпълнение на СМР **60 (шестдесет) календарни дни** и гаранционни срокове за изпълнените СМР – 60 месеца. Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съответства на оферирания срок за изпълнение на СМР.

Участникът „НСК- София “ ЕООД е представил предложение за изпълнение на поръчката по образец с оферирани срок за изпълнение на СМР **30 (тридесет) календарни дни** и гаранционни срокове за изпълнените СМР – 60 месеца. Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съответства на оферирания срок за изпълнение на СМР.

Участникът „Билдком БГ“ ЕООД е представил предложение за изпълнение на поръчката по образец с оферирани срок за изпълнение на СМР **45 (четиридесет и пет) календарни дни** и гаранционни срокове за изпълнените СМР – 60 месеца. Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съответства на оферирания срок за изпълнение на СМР.

Участникът ЕТ „АС- Строй -Янко Славчев“ е представил предложение за изпълнение на поръчката по образец с оферирани срок за изпълнение на СМР **45 (четиридесет и пет) календарни дни** и гаранционни срокове за изпълнените СМР – 60 месеца. Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съответства на оферирания срок за изпълнение на СМР.

Участникът „Мууд Констръкшън“ ООД е представил предложение за изпълнение на поръчката по образец с офериран срок за изпълнение на СМР **70 (седемдесет) календарни дни** и гаранционни срокове за изпълнените СМР – 60 месеца. Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съответства на оферирания срок за изпълнение на СМР.

Участникът „Бомит“ ЕООД е представил предложение за изпълнение на поръчката по образец с офериран срок за изпълнение на СМР **58 (петдесет и осем) календарни дни** и гаранционни срокове за изпълнените СМР – 60 месеца. Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съответства на оферирания срок за изпълнение на СМР.

Участникът „Сити Билд -2004“ ЕООД е представил предложение за изпълнение на поръчката по образец с офериран срок за изпълнение на СМР **75 (седемдесет и пет) календарни дни** и гаранционни срокове за изпълнените СМР – 60 месеца. Приложен е линеен график за изпълнение на поръчката, който съответства на оферирания срок за изпълнение на СМР.

С оглед изискванията на възложителя съгласно документацията за участие, посочени в част.І. Описание на обществената поръчка, раздел 6. Изисквания към изпълнението на поръчката, т.6.2., комисията следва да изиска от участниците документи, удостоверяващи съответствие на материалите с посочените изисквания в раздел 7.Спецификация на материали за допускане до участие на предложенията за изпълнение на поръчката.

С писма, подписани от председателя на комисията, на основание чл.104, ал.5 от ЗОП от участниците е изискано да предоставят допълнителни данни за материалите по раздел 7.Спецификация на материали – търговско наименование, производител, характеристики и да приложат документи, удостоверяващи съответствието им с посочените от възложителя изисквания. Писмата са изпратени на участниците по посочената в офертите им електронна поща и е получено съобщение, потвърждаващо получаването им на 10.12.2018 г.

В закрити заседания, проведени на 14.12.2018 г. и на 17.12.2018 г., комисията разглежда предоставената от участниците допълнителна информация с данни за материалите и с оглед съответствието им с изискванията на възложителя и допускането до оценяване на предложенията за изпълнение на поръчката.

В указания срок не е предоставена информация и документация от „Калекса“ ООД, поради което комисията предлага на възложителя на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП да бъде отстранено от фазата за оценяване и класиране предложението за изпълнение на поръчката на този участник.

С писмо вх.№ **22-00-512#1/12.12.2018** г. участникът ЕТ „АС- Строй -Янко Сливчев“ е предоставил списък на материалите за изпълнение на поръчката и са приложени документи за удостоверяване на съответствието им с изискванията на част.І. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие. От представените документи се установяват следните несъответствия с изискванията на възложителя:

За гранитогрес с производител/доставчик „Керос България“ ЕАД е приложена декларация за продукт гранитогрес 33х33 и без данни да е калибриран.

За винилови плочи е предоставена декларация от производителя на PVC подови настилки Грабопласт флор къвъринг манифакчърърс ООД, Унгария без данни за дебелина и износуустойчив слой.

За стени е посочен материал циментови плоскости с производител/доставчик МАМ и е приложен доклад в превод от турски език от Тюбитак МАМ, от който се установява, че е направен анализ на мостра именувана „Fiber cement cimento lifi“ и е констатирано, че мострата не съдържа азбест. Предоставени са документи на английски език без превод на български език, които комисията не разглежда. От представените документи не се установява съответствие с изискванията на възложителя за облицовка от фиброциментови плоскости, обемно опветени, хидрофобно защитени, с естествена текстурирана повърхност, дебелина 8 мм, клас на горимост минимум А2-s1-d0, удароустойчивост минимум 2.3 kJ/m²; с потънали, видими fugи, изпълнени от материал с черно покритие; с възможност за демонтиране и обратно монтиране на плоскостите за ревизия на скритите зад тях инсталации.

За таван е посочен материал окачен таван – пана е приложена декларация за експлоатационни показатели от производителя Knauf AMF на продукт Heradesign fine без данни за размер на паната 1200/600 мм.

Поради посочените несъответствия на предлаганите материали с изискванията на възложителя, комисията предлага на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП във връзка с част.I. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие да бъде отстранено от фазата за оценяване и класиране предложението за изпълнение на поръчката на ЕТ "АС- Строй -Янко Славчев".

С писмо вх.№ 22-00-513#1/12.12.2018 г. участникът „Хидрострой-БГ 63“ ЕООД е предоставил списък-спецификация на материалите за изпълнение на поръчката и са приложени документи за удостоверяване на съответствието им с изискванията на част.I. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие. От представените документи се установяват следните несъответствия с изискванията на възложителя:

За гранитогрес е предоставена декларация за съответствие от „Мангуста“ ЕООД за наличие на гранитогрес внос от Китай и Европейски съюз, в която не се съдържа информация за размери и без данни да е калибриран.

За стени е посочен материал циментови плоскости с производител/доставчик Кнауф България ЕООД и е приложена декларация за съответствие за AQUAPANEL циментови плоскости Indoor и AQUAPANEL циментови плоскости Outdoor, в които липсват данни за съответствие с изискванията на възложителя за облицовка от фиброциментови плоскости, обемно оцветени, хидрофобно защитени, с естествена текстурирана повърхност, дебелина 8 мм, клас на горимост минимум A2-s1-d0, удароустойчивост минимум 2,3 kJ/m²; с потънали, видими fugи, изпълнени от материал с черно покритие; с възможност за демонтиране и обратно монтиране на плоскостите за ревизия на скритите зад тях инсталации.

За таван е посочен материал акустични пана за окачен таван Armstrong и е приложена декларация за експлоатационни показатели без данни за материал от дървесни влакна с ширина на влакното около 2 мм размер на паната 1200/600 мм.

Поради посочените несъответствия на предлаганите материали с изискванията на възложителя, комисията предлага на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП във връзка с част.I. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие да бъде отстранено от фазата за оценяване и класиране предложението за изпълнение на поръчката на „Хидрострой-БГ 63“ ЕООД.

С писмо вх.№ 22-00-514#1/12.12.2018 г. участникът „Мууд Констръкшън“ ООД е предоставил спецификация на материалите за изпълнение на поръчката в табличен вид и са приложени документи за удостоверяване на съответствието им с изискванията на част.I. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие. От представените документи се установяват следните несъответствия с изискванията на възложителя:

За стени е посочен материал фиброциментови плоскости Тере PAN с производител Тере ВЕТОРАН Турция и е приложено описание на техническите характеристики и монтажа на плоскостите, от което се установява несъответствие с изискванията на възложителя за обемно оцветени, хидрофобно защитени и с възможност за демонтиране и обратно монтиране на плоскостите за ревизия на скритите зад тях инсталации.

Поради посоченото несъответствие на предлагания материал с изискванията на възложителя, комисията предлага на основание чл.107, т.2, б."а" от ЗОП във връзка с част.I. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие да бъде отстранено от фазата за оценяване и класиране предложението за изпълнение на поръчката на „Мууд Констръкшън“ ООД.

С писмо вх.№ 22-00-516#1/12.12.2018 г. участникът „Бомит“ ЕООД е предоставил списък на материалите за изпълнение на поръчката и са приложени документи за удостоверяване на съответствието им с изискванията на част.I. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие. От представените документи се установява съответствия на предлаганите материали за изпълнение на поръчката с изискванията на възложителя.

За гранитогрес Супер Уайт GC – 6016 с производител Betas, Турция е приложена информация за този гранитогрес калибриран с размери 60x60.

За винилови плочи ПВХ подово покритие Орион е предоставена декларация от производителя Лентеке с данни за дебелина 2.2 мм и дебелина на износващия се слой 0.5 мм.

За стени е посочен материал фиброциментови плочи Cembrit Patina с производител Cembrit Дания и е приложена информация за продукта, от която се установява съответствие с изискванията на възложителя.

За таван е посочен материал Heradesign fine от производителя Knauf AMF и е приложен продуктов каталог с подробна информация за материала, от която се установява съответствие с изискванията на възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката на „Бомит“ ЕООД се допуска за оценяване и класиране.

В писмо вх.№ 22-00-518#1/12.12.2018 г. участникът „Сити Билд -2004“ ЕООД е посочил материалите за изпълнение на поръчката и са приложени документи за удостоверяване на съответствието им с изискванията на част.І. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие. От представените документи се установяват следните несъответствия с изискванията на възложителя:

За гранитогрес е предоставена декларация за експлоатационни показатели от „Хан Аспарух“ АД, в която не се съдържа информация за размери и без данни да е калибриран.

За винилови плочи не е предоставена информация.

За стени са посочени материали Tere PAN с приложена декларация за експлоатационни показатели и AQUAPANEL Cement Board Outdoor с приложена декларация за експлоатационни показатели. И двата материала не съответстват на изискванията на възложителя и предлагането на варианти на материалите не е допустимо съгласно обявлението и документацията за участие.

За таван е посочен Celenit AB и са приложени документи на английски език без превод на български език.

Поради посочените несъответствия на предлаганите материали с изискванията на възложителя, комисията предлага на основание чл.107, т.2, б.„а“ от ЗОП във връзка с част.І. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие да бъде отстранено от фазата за оценяване и класиране предложението за изпълнение на поръчката на „Сити Билд -2004“ ЕООД.

С писмо вх.№ 22-00-515#1/13.12.2018 г. участникът „НСК-София“ ЕООД е предоставил таблица със спецификация на материалите за изпълнение на поръчката и са приложени документи за удостоверяване на съответствието им с изискванията на част.І. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие. От представените документи се установяват следните несъответствия с изискванията на възложителя:

За гранитогрес е посочен Kai Granit предоставена декларация за експлоатационни показатели от „Хан Аспарух“ АД, в която не се съдържа информация за размери и без данни да е калибриран.

За винилови плочи Tarkett New AGE е предоставена декларация за експлоатационни показатели без данни за дебелина и износоустойчив слой.

За стени са посочени Hekimboard fibre–cement flat sheet с приложен доклад в превод от турски език от Тюбитак МАМ, от който се установява, че е направен анализ на мостра именувана „Fiber cement cimento lifi“ и е констатирано, че мострата не съдържа азбест. Предоставени са документи на английски език без превод на български език. От представения доклад не се установява съответствие с изискванията на възложителя за облицовка от фиброциментови плоскости, обемно оцветени, хидрофобно защитени, с естествена текстурирана повърхност, дебелина 8 мм, клас на горимост минимум A2-s1-d0, удароустойчивост минимум 2,3 kJ/m²; с потънали, видими fugи, изпълнени от материал с черно покритие: с възможност за демонтиране и обратно монтиране на плоскостите за ревизия на скритите зад тях инсталации.

За таван е посочен Celenit N и е приложена декларация за съответствие от „Ди Трейл – Ани Цоневска“ ЕТ за дървена плоскост от минерализирана вата Celenit N, произведен от Celenit SPA. Италия без данни за материал от дървесни влакна с широчина на влакното около 2 мм размер на паната 1200/600 мм.

Поради посочените несъответствия на предлаганите материали с изискванията на възложителя, комисията предлага на основание чл.107, т.2, б.„а“ от ЗОП във връзка с част.І. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията

за участие да бъде отстранено от фазата за оценяване и класиране предложението за изпълнение на поръчката на „НСК- София“ ЕООД

С писмо вх.№ 22-00-517#1/13.12.2018 г. участникът „Билдком БГ“ ЕООД е предоставил техническа спецификация на материалите за изпълнение на поръчката в табличен вид и са приложени документи за удостоверяване на съответствието им с изискванията на част.І. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие. От представените документи се установяват следните несъответствия с изискванията на възложителя:

За стени е посочен материал фиброциментови плоскости Тере PAN с производител Тере ВЕТОРАН Турция и е приложена декларация за експлоатационни показатели и описание на техническите характеристики и монтажа на плоскостите, от което се установява несъответствие с изискванията на възложителя за обемно оцветени, хидрофобно защитени и с възможност за демонтиране и обратно монтиране на плоскостите за ревизия на скритите зад тях инсталации.

Поради посочените несъответствия на предлагания материал с изискванията на възложителя, комисията предлага на основание чл.107, т.2, б.“а“ от ЗОП във връзка с част.І. Описание на обществената поръчка, раздел 7.Спецификация на материали от документацията за участие да бъде отстранено от фазата за оценяване и класиране предложението за изпълнение на поръчката на „Билдком БГ“ ЕООД.

Комисията определи публичното заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти да се проведе на 20.12.2018 г. в 11:00 часа в заседателната зала по обществени поръчки, находяща се на втори етаж, за което на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП председателят на комисията да осигури информация за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовата оферта на Интернет страницата на възложителя www.maichindom-tenders.com.

Настоящият протокол е изготвен и подписан от членовете на комисията на 18.12.2018 г.

КОМИСИЯ:

**Предс
Члено**

1.

Заличено по чл.2 ЗЗЛД

2.

Радостина Нешева)

сандър Николов)

ка Драгомирова)